

Visoko učinkovita toplotna črpalka zrak/voda

Maks. temperatura vtoka: 60 °C

Barva ohišja: bela

Moderno oblikovana zaslonka, rdečerjava (RAL 3011)

Zvočno optimirano s počasi delujočim ventilatorjem EC-3D, oklopljenim prostorom kompresorja in s prosto nihajočo osnovno ploščo kompresorja za prekinitev telesnega prenosa zvoka. Visoka grelna števila zaradi visokozmogljivega uparjalnika, elektronskega ekspanzijskega ventila in izpolnjevanja pogojev v skladu z EN 14511 za velike volumske pretoke na strani izrabe toplote. Senzorski nadzor hladnega obtoka za energijsko učinkovito odtajanje; vgrajen števec količine toplote (prikaz obračunane količine toplote za ogrevanje in pripravo tople vode na upravljalni enoti toplotne črpalke WPM EconPlus). Integrirano vodenje zraka z 90°preusmeritvijo omogoča neposredno postavitve v kot brez zračnih kanalov ali postavitve na steno z zračnimi kanali na strani izpihanja. Različne možnosti postavitve zaradi vsesavanja zraka od zadaj, fleksibilnega izpusta zraka desno, levo ali zgoraj in možnost prestavitve hidravlične priključitve z desne na levo. Upravljalni del, vgrajen v rjavo-rdečo moderno oblikovano zaslonko, lahko s pomočjo seta za montažo na steno (posebni pribor MS PGD) uporabljate kot daljinsko upravljanje, povezano z žico. Univerzalna izvedba za nizkotemperaturne ogrevalne sisteme s prilagodljivimi možnostmi razširitve za:

- Reguliranje temperature v prostoru prek Smart-RTC (posebni pribor)
- Bivalenten ali bivalentno regenerativen način obratovanja
- Razdelilni sistemi z nemešanimi in mešanimi grelnimi obtoki

Pri zunanji temperaturi -10 °C se lahko doseže maks. temperatura predtoka 56 °C. vgrajeno tipalo dotoka in povratnega teka; zunanje tipalo (norma NTC-2) v obsegu dobave.



Tehnični podatki

Dimplex Visoko učinkovita toplotna črpalka zrak/voda (Nizka temperatura)

Oznake za naročilo	LI 12TU
Barva ohišja	bela
Maks. temperatura vtoka	60 °C
Spodnja meja uporabe vira toplota (ogrevanje) / Zgornja meja uporabe vira toplota (ogrevanje)	-20 do 35 °C
/ COP A-7/W35*	7,1 kW / 3,1
Ogrevalna moč A2/W35 / COP A2/W35*	9,4 kW / 4,0
/ COP A7/W35*	11,5 kW / 4,8
/ COP A10/W35*	12,0 kW / 5,1
Nazivna moč po EN 14511, pri A2/W35	2,35 kW
Hladilno sredstvo / Količina hladilnega sredstva	R410A / 4,6 kg
Maks. pretok ogrevalne vode / izguba tlaka	2,0 m³/h / 27300 Pa
Min. pretok vira toplote	4100 m³/h
Mere (Š x V x G)**	960 x 1560 x 780 mm
Teža	270 kg
Priključna napetost	3/N/PE ~400 V, 50 Hz
Zagonski tok z mehkim zaganjačem	19 A
Zavarovanje***	C 13 A
Način odtajanja	Sprememba smeri obtoka
Priključek Gretje	1 ¼ Zoll

*Ogrevalna moč in grelna števila po EN 14511

**Upoštevajte, da je potreben dodaten prostor za cevni priključek, upravljanje in vzdrževanje.

***Die Absicherung ist als allpolige Trennvorrichtung auszuführen (gemeinsame Abschaltung aller Phasen)!

Opis	Naroč. ozn.	Številka izdelka	Primer kosa	Kos	Cena
Toplotna črpalka					
Visoko učinkovita toplotna črpalka zrak/voda	LI 12TU	364070	1		
Elastični izolacijski trakovi za podlaganje	SYL 250	352260			
Gumijasti kompenzator z dvojnimi mehomi DN 32	KOMP 32	362060			
Prestreznik nesnage DN 32	SMF 32	362140			
Povezovalni komplet za toplotno črpalko zrak/voda	VSF 25	361790			
Pribor toplotne črpalke					
Zračni kanal pod kotom 90° za LI(K) 8/9*	LKB 600A	366150			
Zračni kanal pod kotom 90° za LI(K) 8/9*	LKB 800A	366170			
Povezovalni set	VSLK 600	367680			
Povezovalni set	VSLK 800	367700			
Tesnilna manšeta 600	DMK 600-1	356120	1		
Tesnilna manšeta 800	DMK 800-1	356140			
Preusmerjevalni pokrov zraka	LUH 600	358620			
Hidravlični pribor					
Komplet priključkov za cevi za vročo vodo	SAS 110	340330	1		
100l stoječi vmesni polnilnik*	PSW 100	351090			
200 l stoječi vmesni polnilnik*	PSW 200	339830			
500 l univerzalni podstavni vmesni polnilnik*	PSW 500	339210			
Dvojni razdelilnik brez diferenčnega tlaka	DDV 25	358390	1		
Razdelilni prečnik	VTB 25	339870			
Modul enovalentnega ogrevalnega krogotoka	WWM 25	346600	1		
Modul mešanega ogrevalnega krogotoka z merilnikom temperature	MMH 25	348640			
Mešalna enota za bivalentne naprave	MMB 25	348880			
Predkonfekcionirana cev Wellflex iz legiranega jekla DN 32	VSE 32-50	362520			
Predkonfekcionirana cev Wellflex iz legiranega jekla DN 32	VSE 32-100	362530			
Predkonfekcionirana cev Wellflex iz legiranega jekla DN 32	VSE 32-150	362540			
Predkonfekcionirana cev Wellflex iz legiranega jekla DN 32	VSE 32-200	362550			
Predkonfekcionirana cev Wellflex iz legiranega jekla DN 32	VSE 32-300	362560			
Sklop cevi za potopni grelnik*	HDLR 450	337450			
Ogrevanje po ceveh z močjo 3 kW	HCT 300	351210			
Pribor za pripravo tople vode					
300 l bojler z merilnikom temperature	WWSP 332	346610	1		
Prirobnično gretje za toplo vodo	FLH 60	338060			
Prirobnično gretje za toplo vodo	FLHU 70	338070	1		
Prirobnično gretje za toplo vodo	FLH 90	366130			
Prirobnično gretje FLH 25M	FLH 25M	349430			
Kombinacija z varnostnim ventilom	SVK 852	326660			
400l bojler z merilnikom temperature*	WWSP 442	372840			
Oblikovalski bojler: 400 l*	WWSP 442E	353370			
Solarni hranilnik 400 l za toplotno črpalko*	WWSP 432 SOL	361080			
Kombiniran bojler za ogrevanje in pripravo tople vode*	PWS 332	348620			
Kombiniran zbiralnik za ogrevanje in osrednjo napravo za gretje pitne vode*	PWD 750	349100			
Gradbenega sklopa črpalke DN 25 za direktni priklop zbiralnika tople vode	WPG 25	356030	1		
Regulacijsko-tehnični pribor					
Razširitev za navezavo na omrežje Ethernet	NWPM	356960			
Razširitev za navezavo vodila KNX/EIB	EWPM	356970			
Razširitev za navezavo vodila Modbus	LWPM 410	339410			
Daljinski upravljalnik za menedžerja toplotne črpalke 2006/2007*	AP PGD	356570			
Tipalo temperature NTC-10 s kovinskim ohišjem	NTC-10M	363600			
Termostat z ogrevanje in regulacijo tople vode	KRRV 003	322070			
Pribor Solar					
Topla voda solarne postaje	SST 25	348430			


* Ostali specifični pribor, ki je na voljo / potreben

Pomembni napotek:

Kombinacija sestavnih delov in navedeno število kosov predstavljajo nezavezujoč primer naprave, ki ga je potrebno preveriti in po potrebi individualno prilagoditi. Dimenzioniranje črpalke je potrebno preveriti v skladu z izgubo tlaka naprave in minimalnim pretokom ogrevalne vode toplotne črpalke.

NAPOTEK:

Navedena hidravlična povezava predstavlja shematski prikaz sestavnih delov, potrebnih za delovanje, in je namenjena kot pripomoček za načrtovanje, ki ga opravljate sami. Trenutno stanje lahko v vsakem trenutku priključite na naslovu www.dimplex.de/einbindungen/. Ne vsebuje vseh, v skladu z DIN EN 12828 potrebnih varnostnih naprav, sestavnih delov za neprekinjeno vzdrževanje tlaka in morebitnih potrebnih dodatnih zapornih organov za vzdrževanje in servisna dela. Nastavitve upravljalne enote toplotne črpalke in morebitne obstoječe zunanje regulacije je potrebno uskladiti z obstoječo shemo povezav. Potrebna je morebitna posodobitev programske opreme!



Legenda:

1.	Toplotna črpalka
1.1	Toplotna črpalka zrak/voda
1.2	Toplotna črpalka slanica/voda
1.3	Toplotna črpalka voda/voda
1.4	Reverzibilna toplotna črpalka zrak/voda
1.5	Reverzibilna toplotna črpalka slanica/voda
1.6	Reverzibilna toplotna črpalka voda/voda
1.7	Zračna/vodna toplotna črpalka split izvedba
2.	Upravljalna enota toplotne črpalke
3.	Vrstni vmesni zbiralnik
3.1	Vmesni zbiralnik
4.	Bojler
5.	Toplotni izmenjevalnik za bazen
6.	Pasivna hladilna postaja z regulatorjem hlajenja N6
7.	Ogrevanje in tiho ali dinamično hlajenje
8.	Ventilatorski konvektor s 4-žilnim priključkom
9.	Čisti ohlajevalni obtok
10.	Čisti ogrevalni obtok
13.	Izvor toplote
15.	Hidravlični stolp
16.	Zaščita pred oparinami
17.	Stolp za vodo HWK 332

Razdelilni sistem tople vode:

DDV 25	Dvojni razdelilnik brez diferenčnega tlaka (do 2,0 m ³ /h)*
DDV 32	Dvojni razdelilnik brez diferenčnega tlaka (do 2,5 m ³ /h)*
EB KPV	Razširitveni modul za kompaktni razdelilnik (do 2,0 m ³ /h)*
KPV 25	Kompaktni razdelilnik z ventilom za prekomerni tok (do 1,3 m ³ /h)* v povezavi z EB KPV (do 2,0 m ³ /h)*
MMB 25	Mešalni modul, bivalentni (do 2,0 m ³ /h)*
MMH 25	Mešalni modul ogrevalnega obtoka
VTB 25	Prečni razdelilnik (do 2,5 m ³ /h)*
WWM 25	Modul za toplo vodo / nemešani ogrevalni obtok (do 2,5 m ³ /h)*

* Priporočen maks. pretok ogrevalne vode

Solarna toplota:

SST 25	Solarna postaja za toplo vodo
SOLPU 1	Solarna postaja
SOLCU 1	Solarni regulator
T1	Senzor temperature (tipalo kolektorja)
T2	Senzor temperature (zbiralnik 1)
T3	Senzor temperature (zbiralnik 2 / opcijska funkcija prikaza)

B3	Termostat za toplo vodo
B4	Termostat za bazen
B7	Termostat primarnega kroga
E9	Prirobnično grelje za toplo vodo
E10	Drugi generator toplote (2. WE)
E10.1	Potopni grelnik
E10.2	Oljni / plinski kotel
E10.3	Kotel na trda goriva
E10.5	Solarna naprava
F7	Varnostni temperaturni kontrolnik
F10	Pretočno stikalo
K20	Kontaktor za 2. generator toplote
K21	Kontaktor za potopni grelec za toplo vodo
M11	Primarna črpalka Ogrevanje
M12	Primarna črpalka Hlajenje
M13	Ogrevalna obtočna črpalka, glavni obtok
M14	Ogrevalna obtočna črpalka, 1. ogrevalna zanka
M15	Ogrevalna obtočna črpalka, 2. ogrevalna zanka
M16	Dodatna obtočna črpalka
M17	Hladilna obtočna črpalka
M18	Obtočna črpalka za toplo vodo
M19	Obtočna črpalka za bazensko vodo
M20	Obtočna črpalka ogrevanja 3. ogrevalni/hladilni krog tiha
M21	Mešalnik
M22	Mešalni ventil 2. ogrevalnega/hladilnega kroga
M25	Obtočna črpalka za ogrevanje in pripravo tople vode
N1	Regulator ogrevanja
N2	Regulator hlajenja za reverzibilne toplotne črpalke
N3	Sobne klimatske naprave
N12	Solarni regulator (na kraju vgradnje)
N17.1	Hladilni modul splošno
N17.2	Aktivni hladilni modul
N17.3	Pasivni hladilni modul
N17.4	Solarni modul WPM Econ SOL
R1	Tipalo za zunanjo steno
R2	Tipalo povratnega toka
R3	Tipalo tople vode
R4	Tipalo povratnega toka hladne vode
R5	Tipalo temperature 2. ogrevalne zanke
R9	Tipalo dotoka (zaščita proti zmrzali)
R11	Tipalo dotoka za hladno vodo
R13	Temperaturno tipalo 3. ogrevalne zanke / bivalentno, regenerativno
SMF	Lovilnik nesnage
TC	Regulatorji sobne temperature
Y5	Tri-potni razdelilni ventil
Y6	Dve-potni ventil
Y7	Tri-potni mešalni ventil
Y8	Tri-potni ventil (čas zapiranja maks. 10 sek.)
Y12	Eksterni 4-potni preklopni ventil
Y13	3-potni preklopni ventil